

«27» марта 2023г. № 735-п
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» №2413-П ОТ 19.12.2021г. «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
НА ПЕРИОД 2021-2025ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028Г».**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» №2416-П от 19.12.2021г. «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усть-Кут» на период 2021-2025 гг. и на перспективу до 2028г.», (с изменениями № 2355-П от 26.10.2022г., №5-П от 10.01.2023г.) следующего содержания:

1.1. «Книга 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», «Часть 2. Источники тепловой энергии», «Раздел 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии», «Таблица 1.2.17. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным, действующим на территории УКМО (ГП)» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.2. «Книга 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», «Часть 2. Источники тепловой энергии», «Раздел 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии», «Таблица 1.2.18. Среднегодовая загрузка оборудования по источникам тепловой энергии (котельным), действующим на территории УКМО (ГП)» изложить в новой редакции согласно приложению №2.

2. В остальной части постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» №2416-П от 19.12.2021г. «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усть-Кут» на период 2021-2025г.г. и на перспективу до 2028г.» оставить без изменений.

3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Приложение №1
к постановлению
администрации муниципального
образования «город Усть-Кут»
от 27.03. 2023 года № 235-п

Таблица 1.2.17 - Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным, действующим на территории УКМО (ГП)

№ п.п.	Наименование источника тепловой энергии (адрес/иная привязка)	Выработка тепловой энергии источником, Гкал	Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, Гкал	Годовое потребление на СН, Гкал	Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал	Потребление (полезная реализация) тепловой энергии, Гкал	Вид основного топлива	Расход топлива, т, у.т
1	Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)	329 896.60	329 896.60	0.00	49 828.40	107 857.08	Уголь	60570
2	Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В)*					172 211.12	Мазут	7576
3	Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)	11 721.80	11 721.80	0.00	3 110.10	8611.70	Уголь	2674
4	Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д)	23 731.80	23 731.80	0.00	3 852.00	21 339.30	Уголь	3092
5	Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)	3 324.90	3 324.90	0.00	0.00	3 324.90	Уголь	1604
6	Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)	10 258.30	10 258.30	0.00	1 003.30	9255.00	Уголь	2793
7	Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, стр. 15 А)	23 368.77	23 368.77	0.00	4 850.32	18 518.45	Щепа древесная топливного назначения	4637
8	Котельная "ЗГР" (ул. Советская, стр. 116)	9 673.53	9 673.53	0.00	1 589.68	8 083.85	Щепа древесная топливного назначения	1997
9	Котельная "РЭБ (новая)" (ул. Осетровская, стр. 1Б)	20586.90	20586.90	0.00	3900	16686.90	Щепа древесная топливного назначения	3575
10	Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6)	4 586.37	4 481.07	105.30	710.07	3 771.00	Уголь	898
11	Котельная "УК 272/5" (ул. Якуримская, 27)	22 227.45	20 123.58	2 103.87	1 937.08	18 186.50	Щепа древесная топливного назначения	3501
12	Котельная АО "Иркутскнефтепродукт" (ул. Нефтяников, 41)	112 025.68	102 610.47	9 415.21	8 107.65	94 502.82	Мазут	17853
13	Котельная "Курорт" (ул. Курорт, 1К)	8815,60	8815,60	0.00	1534	7281,60	Уголь	2197,10
	Итого по МО "г. Усть-Кут"	580217,7	568593,32	11624,38	80422,6	489630,22	-	112967,1

Приложение №2
к постановлению
администрации муниципального
образования «город Усть-Кут»
от 27.03. 2023 года № 357

Таблица 1.2.18 - Среднегодовая загрузка оборудования по источникам тепловой энергии (котельным), действующим на территории УКМО (ГП)

№ п.п.	Наименование (адрес/иная привязка) котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Выработка тепла, Гкал	Число часов использования УТМ, ч
1	Котельная "Лена" (ул. Кирова, стр. 105)	108	328402	1978
2	Котельная "Центральная" (ул. Хорошилова, стр. 1В)	58		
3	Котельная "Паниха" (ул. Полевая, 6А)	8,6	11773	1369
4	Котельная "РТС" (ул. Щорса, 2Д)	6,4	25191	2422
5	Котельная «Бирюсинка-2» (ул. Черноморская, 25А)	4		
6	Котельная "ЯГУ" (ул. Балахня, 1В)	6,4	11995	1874
7	Котельная "Лена-Восточная (новая)" (ул. 2-я Железнодорожная, 15)	8,54	28450	3331
8	Котельная "ЗРГ" (ул. Советская, стр. 116)	6,95	11711	1685
9	Котельная "РЭБ (новая)" (ул. Осетровская, стр. 1Б)	10,32	24307	8736
10	Котельная "Холбос" (ул. Пришвина, 6)	4,65	4595	988
11	Котельная "УК 272/5" (ул. Якурimsкая, 27)	7,2	22227	3087
12	Котельная АО "Иркутскнефтепродукт" (ул. Нефтяников, 41)	42,1	112026	2661
13	Котельная "Курорт" (ул. Курорт, 1К)	4,0	8815,60	4575
	ИТОГО	275,16	589492,6	32706