РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2025 № 2596-п

О проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь ст. 6, ст.33, ст.47 Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в осенне-зимний период 2025-2026 годов (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную комиссию для проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в составе:

Председатель комиссии:

- Никитин С.В. – первый заместитель главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Заместитель председателя комиссии:

- Калгин В.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Секретарь комиссии:

- Ерохина Л.Н. - инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп).

Члены комиссии:

- Муртазаева Н.А. – начальник отдела по контролю, учету и распределению муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом администрации УКМО (гп);
- Туровский Д.А. – директор ООО «АКВА» (по согласованию);
- Моисеев С.В. – начальник управления по ГО и ЧС Администрации Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

- Антипин М.Н. – заместитель начальника 30 ПСЧ (по охране г. Усть-Кута) 7 ПСО ФПС ГПС (1 разряда, г. Братск) ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

- Плындин А.И. – заместитель начальника ОНД и ПР Усть-Кутского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

- Руководители предприятий, организаций и собственники всех форм собственности, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию).

3. Комиссии по проведению проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения):

- провести инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформить актом;

- по результатам проверки составить схему дислокации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и собственникам всех форм собственности, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Принимать немедленные меры по устранению, выявленных в ходе проведенной инвентаризации неисправностей противопожарного водоснабжения;

4.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ);

4.3. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, пожарным кранам, естественным и искусственным источникам наружного противопожарного водоснабжения, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега, а так же подъездные пути к имеющимся источникам наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. Обеспечить подъезды (пирсы, площадки) для забора воды из естественных водоемов с твердым покрытием на установку расчетного количества пожарных автомобилей, в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности. В зимнее время своевременно следить за наличием и размером проруби в зимний период, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5. Рекомендовать ООО «Водоканал-Сервис» и ООО «Аква»:

- обеспечить техническую готовность источников наружного противопожарного водоснабжения;

- принять меры по своевременному ремонту неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;

- заблаговременно провести утепление источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных кранов - врезок в систему ХВС, резервуаров), до установления отрицательных температур наружного воздуха.

6. Руководителям предприятий, организаций на всей территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для

тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Руководителям коммунальных служб, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

8. Отделу информационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения) Е.В. Кокшаров

Приложение № 1 к постановлению администрации
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
от «13» октября 2025 г. №2596-п

План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).	До 16.10.2025г.	Никитин С.В. Муртазаева Н.А. Туровский Д.А. Антипин М.Н. Моисеев С.В. Плындин А.И. Калгин В.В. Ерохина Л.Н.	
2.	Сформировать единую базу данных по противопожарным источникам на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).	Октябрь 2025г.	- // -	
3.	Провести анализ противопожарной обстановки на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Определить безводные районы на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с выработкой конкретных решений (компенсирующих мероприятий) по достижению требуемого уровня пожарной безопасности.	До 01.11.2025г.	- // -	
4.	Разработать инженерные решения по обеспечению безводных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения.	Ноябрь 2025г.	- // -	